

Auspumparbeiten - Keller unter Wasser

Datum

21.05.2011

Titel

Auspumparbeiten - Keller unter Wasser

Ort

Guntramsdorferstraße

Fahrzeuge

KDOF 1, KRF-S, TLF-A 2000

Beschreibung

Am 21. Mai 2011 um 22:08 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg zu einem Technischen Einsatz - Auspumparbeiten Keller unter Wasser in die Guntramsdorferstraße alarmiert.

Auf Grund eines technischen Defektes durch einen Riss in einer Heizleitung kam es zum Austritt von Leitungswasser im Heizraum. Von der Feuerwehr wurde der Wasseraustritt durch Schliessen der Wasserzuleitung gestoppt, die schadhafte Flanschverbindung provisorisch mit einem Gewebeklebeband abgedichtet und anschließend der Wasserstand von ca. 5cm mittels Nasssauger aus dem Keller entfernt. Die Feuerwehr Laxenburg stand mit 3 Fahrzeugen und 17 Mann knapp 1,5 Stunden im Einsatz.

Weiterer Bericht unter:

[Fireworld](#)

Bilder

