B3 Gebäudebrand

Datum

01.11.2024

Titel

B3 Gebäudebrand

Ort

IZNÖ Süd Kläranlage Eco Plus

Fahrzeuge

HLFA-3, KDOF 1, TLF-A 2000, VF

Beschreibung

Am 1. November 2024 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Laxenburg und Biedermannsdorf um 22:16 Uhr zu einem Brandeinsatz in das IZNÖ Süd alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Tanklöschfahrzeuge am Areal der Ecos Plus Kläranlage wurde der Einsatzleiter über einen Brand in einem Gebäude informiert. In diesem Trakt befinden sich sämtliche Steuerungen der Kläranlage.

Ein Atemschutztrupp begab sich mit einer Löschleitung in das stark verrauchte Gebäude und löschte mehrere in Brand geratene Schaltschränke ab. Parallel dazu wurde begonnen die Räumlichkeiten zu belüften, um die Sicht für den Atemschutztrupp zu verbessern.

Der Brand hatte sich bereits in den Kabelschacht ausgebreitet und musste dadurch im Außenbereich mit einer zweiten Löschleitung bekämpft werden. Auch das Dach wurde geöffnet, um eine Brandausbreitung ausschließen zu können.

Nachlöscharbeiten des Dämmmaterials zwischen Estrich und Bodenbelag gestalteten sich langwierig.

Um 0:30 Uhr konnte schließlich der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehren Biedermannsdorf und Laxenburg standen mit 9 Fahrzeugen und 45 Mitgliedern im Einsatz.

Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Biedermannsdorf und den Mitarbeitern der Eco Plus für die gute Zusammenarbeit.

© Fotos/Presseteam FF Laxenburg/FF Biedermannsdorf

Bilder