

TUS - Täuschungsalarm

Datum

23.01.2020

Titel

TUS - Täuschungsalarm

Ort

IZ NÖ Süd Straße 7, Obj. 58C

Fahrzeuge

HLFA-3

Beschreibung

Am 23. Jänner 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg um 06:47 Uhr zu einer Brandmelderauslösung in das Industriezentrum NÖ SÜD alarmiert.

Nach der Ankunft bei dem ortsansässigen Unternehmen, wurden wir vom anwesenden Sicherheitsdienst über bereits 14 ausgelöste Rauchmelder und einer starken Rauchentwicklung in einem Backlabor informiert.

Mitarbeiter hatten bereits Türen und die Rauchabzugsklappen geöffnet. Ein Rollwagen mit verbrannter Backware stand mittlerweile im Freien.

Um die Produktion wieder rasch aufnehmen zu können, wurde von der Feuerwehr zusätzlich ein elektrischer Druckbelüfter eingesetzt.

Nach rund 30 Minuten konnten alle eingesetzten Kräfte wieder in das Feuerwehrhaus einrücken.

Bilder

