

TUS - Fehlalarm

Datum

30.09.2016

Titel

TUS - Fehlalarm

Ort

IZ NÖ SÜD Straße 14, Obj. 24

Fahrzeuge

HLFA-3, KDOF 1

Beschreibung

Auf Grund eines Defektes am Feuerwehrbedienfeld der Brandmeldezentrale konnte der Alarm nicht zurückgestellt werden. Von der Feuerwehr Laxenburg wurde der Brandschutzbeauftragte angefordert und diesem der Objektschutz übertragen. Nach rund einer Stunde konnten alle Kräfte einrücken.