

Stromversorgung

Datum

09.03.2018

Titel

Stromversorgung

Ort

Herbert Rauch Gasse

Fahrzeuge

KRF-S

Beschreibung

Am 9. März 2018 wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg telefonisch zu Hilfe gerufen. Durch den Stromausfall wurde es notwendig, das Beatmungsgerät eines Laxenburgers über ein Notstromaggregat zu versorgen. Dieses Aggregat konnte aber auf Grund eines technischen Defektes, von seinem Besitzer nicht in Betrieb genommen werden. Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Laxenburg konnte den defekt beheben und die Beatmung sicherstellen.

Die Feuerwehr stand mit einem Fahrzeug 30 Minuten im Einsatz.