

TUS - Brand in Pelletofen

Datum

09.07.2026

Titel

TUS - Brand in Pelletofen

Ort

Internationale Anti Korruptionsakademie

Fahrzeuge

HLFA-3, TLF-A 2000

Beschreibung

Am Donnerstag, dem 09. Juli 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg um 23:29 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es aufgrund von rückgestautem Brandgut in der Förderschnecke zu einem Brand im Pelletofen gekommen war.

Der Auffangbehälter wurde von den Einsatzkräften demontiert, ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Anschließend wurde die Förderschnecke vollständig ausgeräumt und das darin befindliche Brandgut ebenfalls abgelöscht. Zur Vermeidung einer erneuten Brandentstehung wurde die Heizungsanlage außer Betrieb genommen. Abschließend wurde der zuständige Brandschutzbeauftragte verständigt und die Einsatzstelle an den Bereitschaftsdienst übergeben.

Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Die Freiwillige Feuerwehr stand mit zwei Fahrzeugen und 12 Mitgliedern im Einsatz.

