

TUS - Brandalarm

Datum

17.11.2025

Titel

TUS - Brandalarm

Ort

IZ NÖ-Süd, Straße 10, Objekt 77

Fahrzeuge

HLFA-3, KDOF 1

Beschreibung

Am 17. November 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg um 03:54 Uhr zu einer Brandmelderauslösung in das Industriezentrum Nö Süd alarmiert. Im Keller eines Bürogebäudes wurde im Zuge der Erkundung eine starke Rauchentwicklung in einem Lagerraum festgestellt. Der bereits ausgerüstete Atemschutztrupp begab sich mit Kleinlöschgeräten auf die Suche nach der Ursache. Rasch konnte ein defekter Akku an einem Gerät entdeckt werden. Alle vom Brand betroffenen Gegenstände wurden ins Freie gebracht. Mit einem Be- und Entlüftungsgerät wurde der Kellerabschnitt vom Rauch befreit und die Brandmelderauslösung wieder zurückgesetzt. Der Brandschutzbeauftragte wurde ebenfalls darüber informiert.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

© Fotos/Pressteam FF Laxenburg

Bilder

