TUS - Brandalarm

Datum
09.06.2016
Titel
TUS - Brandalarm
Ort
IZ NÖ SÜD Straße 10, Obj. 71
Fahrzeuge
HLFA-3, KDOF 1
Beschreibung
Um 9:04 Uhr wurden wir zu einer Brandmelder Auslösung in das IZ NÖ SÜD alarmiert. Nach Eintreff

Um 9:04 Uhr wurden wir zu einer Brandmelder Auslösung in das IZ NÖ SÜD alarmiert. Nach Eintreffen an der Brandmeldezentrale stellte der Einsatzleiter eine leichte Verrauchung und beißenden Geruch fest. Da der Grund für die Auslösung nicht ersichtlich war, rüstete sich ein Atemschutztrupp mit Wärmebildkamera und einem Mehrgasmessgerät aus. Nach Kontrolle der betroffenen Räumlichkeiten konnte ein Kurzschluss an einer Batterie der Brandmeldezentrale, die diese bei einem Stromausfall weiterversorgt, festgestellt werden. Nach rund 1h konnten sieben Mann mit zwei Fahrzeugen wieder einrücken.

©Fotos: FF Laxenburg

Bilder







