

TUS - Täuschungsalarm nach Wassergebrechen

Datum

24.11.2023

Titel

TUS - Täuschungsalarm nach Wassergebrechen

Ort

IACA, Münchendorferstrasse

Fahrzeuge

HLFA-3, KDOF 1

Beschreibung

Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg wurde am 24. November 2023 um 6:20 Uhr zu einer Brandmeldeauslösung zur IACA in die Münchendorferstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Laxenburg konnten beim Feuerwehrbedienfeld 33 ausgelöste Brandmelder ausgelesen werden.

Bei der genaueren Erkundung wurde eine defekte Heizleitung am Dachboden festgestellt, wodurch es zu einem massiven Wasserschaden im darunterliegende 2. Obergeschoss in den Bereichen Gang, Büro und Sanitärräume kam.

Als Erstmaßnahme wurde der Wasseraustritt durch abdrehen der Heizung gestoppt, sowie die elektrischen Sicherungen im betroffenen Bereich abgeschaltet und weiters der Brandschutzbeauftragte des Objektes an die Einsatzstelle alarmiert.

Durch den Brandschutzbeauftragten wurde umgehend eine Fachfirma zur Brand,- bzw.

Wasserschadenssanierung beauftragt und an die Einsatzadresse gerufen, somit war die bereits vorbereitete Technische Hilfeleistung durch die Feuerwehr zur Entfernung des Wasserschadens nicht mehr erforderlich.

Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg stand mit zwei Fahrzeugen und 13 Mitgliedern 90 Minuten im Einsatz.

Bilder

