TUS - Täuschungsalarm

Datum

25.05.2012

Titel

TUS - Täuschungsalarm

Ort

Johannesplatz, Alten und Pflegeheim

Fahrzeuge

KDOF 1

Beschreibung

Bei der Eröffnungsmesse des Alten und Pflegeheimes Laxenburg kam es am 25. Mai 2012 um 10:01 Uhr zu einem Brandmeldetäuschungsalarm ausgelöst durch Weihrauch in der Sakristei.
Bei Ankunft der Feuerwehr Laxenburg wurden wir bereits von Mitarbeitern des Hauses darüber informiert.
Die Anlage wurde rückgestellt, die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet und eine Eintragung im Kontrollbuch durchgeführt.
Die Messe konnte ungestört des Feuerwehreinsatzes weitergeführt werden.
Anschließend rückten die 10 Mann mit 2 Fahrzeugen wieder ins Feuerwehrhaus ein.