

# Kellerbrand - defekte Heizungsanlage

Datum

25.03.2005

Titel

Kellerbrand - defekte Heizungsanlage

Ort

Altes Schloss

Fahrzeuge

BLF, KDOF 1, TLF-A 2000

Beschreibung

Am 25. März um 12.03 Uhr wurde die Feuerwehr Laxenburg mittels Sirene und Handrufempfängern zu einem Kellerbrand im Alten Schloss alarmiert. Die FF Laxenburg rückte kurz nach der Alarmierung mit KDOF, TLF-A 4000, TLF-A 2000 und BLF aus. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde unverzüglich die Feuerwehr Biedermannsdorf zur Unterstützung nachalarmiert. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Laxenburg marschierte mittels C-Löschleitung in den Keller ein und konnte als Brandursache einen überhitzten Feststoffofen, welcher zur Beheizung des Alten Schlosses dient, feststellen. Das Brandgut wurde entfernt und der Keller mittels Überdruckbelüfter rauchfrei gemacht. Durch die Einsatzleitung wurde die Gemeinde zur Ausstellung eines Heizverbotes angefordert. Anschließend rückten die Kräfte der Feuerwehren Biedermannsdorf und Laxenburg wieder ein.

Weiterer Bericht unter:

[BfK Mödling](#)

Bilder



